

Affaire suivie par :

Destinataires
 MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE JUSSY CHAMPAGNE
 MONSIEUR LE DIRECTEUR - ARS DU CENTRE - DD DU CHER

 Xavier Bracq
 02 38 77 33 15
 Dominique Lopez
 02 38 77 33 19

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé, dans le cadre du contrôle sanitaire, sur l'unité de gestion de :

AD.COMMUNALE DE JUSSY CHAMPAGNE

Prélèvement	00091554	Commune	JUSSY-CHAMPAGNE
Unité de gestion	0026 AD.COMMUNALE DE JUSSY CHAMPAGNE	Prélevé le :	lundi 06 février 2023 à 12h55
Installation	UDI 000572 JUSSY CHAMPAGNE	par :	CARSO-LB
Point de surveillance	P 0000000729 LE BOURG	Type visite :	D1
Localisation exacte	ECOLE EVIER COIN CAFE		

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	9,3	°C				25,00
Chlore libre	0,33	mg(Cl ₂)/L				

Analyses laboratoire
 Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901
 Type de l'analyse : D1S Code SISE de l'analyse : 00094194 Référence laboratoire : LSE2302-28845
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Coloration	<5	mg(Pt)/L				15,00
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Turbidité néphélobimétrique NFU	<0,1	NFU				2,00

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Bact. et spores sulfite-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH	7,63	unité pH			6,50	9,00
----	------	----------	--	--	------	------

MINERALISATION

Conductivité à 25°C	307	µS/cm			200,00	1100,00
---------------------	-----	-------	--	--	--------	---------

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH ₄)	<0,05	mg/L				0,10
--------------------------------	-------	------	--	--	--	------

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00091554)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

 Signé à BOURGES le 16 février
 2023

 P/ le Préfet,
 L'Adjointe au Directeur
 Départemental

Adèle BERRUBE