

Affaire suivie par :

**Destinataires**

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE JUSSY CHAMPAGNE  
MONSIEUR LE DIRECTEUR - ARS DU CENTRE - DD DU CHER

Xavier Bracq

02 38 77 33 15

Laurence Fourrichon

02 38 77 33 19

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé, dans le cadre du contrôle sanitaire, sur l'unité de gestion de :

**AD.COMMUNALE DE JUSSY CHAMPAGNE**

<b>Prélèvement</b>	<b>00092551</b>	<b>Commune</b>	<b>JUSSY-CHAMPAGNE</b>
<b>Unité de gestion</b>	0026 AD.COMMUNALE DE JUSSY CHAMPAGNE	<b>Prélevé le :</b>	<b>jeudi 10 août 2023 à 10h54</b>
<b>Installation</b>	UDI 000572 JUSSY CHAMPAGNE	<b>par :</b>	CBM
<b>Point de surveillance</b>	P 0000000729 LE BOURG	<b>Type visite :</b>	D1
<b>Localisation exacte</b>	Mairie robinet extérieur		

**Mesures de terrain**

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	20,6	°C				25,00
Chlore libre	0,04	mg(Cl <sub>2</sub> )/L				

**Analyses laboratoire**

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901  
Type de l'analyse : D1S Code SISE de l'analyse : 00095325 Référence laboratoire : LSE2308-32179

**CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES**

Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Coloration	<5	mg(Pt)/L				15,00
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Turbidité néphélométrique NFU	0,18	NFU				2,00

**PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES**

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Bact. et spores sulfite-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		

**EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE**

pH	7,85	unité pH			6,50	9,00
----	------	----------	--	--	------	------

**MINERALISATION**

Conductivité à 25°C	274	µS/cm			200,00	1100,00
---------------------	-----	-------	--	--	--------	---------

**PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES**

Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	<0,05	mg/L				0,10
--------------------------------	-------	------	--	--	--	------

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00092551)**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à BOURGES le 18 août  
2023

P/ le Préfet,  
La référente eaux potable et de  
loisirs

Christelle RAILLARD